S2019/00018 - rozh.
(S2018/00275)

OBEC VÍGĽAŠSKÁ HUTA KALINKA

Spoločný Obecný úrad Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš

Č.j.: S2019/00018 – rozh.
(S2018/00275)
č.t.:045/5394300

Vo Vígľaši dňa 02.04.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stredoslovenská Distribučná, a. s., IČO: 36 442 151, so sídlom **Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení spol. KLENERS, s.r.o., IČO: 36 730 572,** so sídlom **Nová štvrť 739, 980 55 Klenovec** (ďalej len „stavebník") podala dňa 18.12.2018 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu **„10732 - Vígľašská Huta-Kalinka - Bujač - Rozšírenie NNK a rekonštrukcia NNS",** členenej na :

stavebné objekty:

SO 01 Rekonštrukcia NN vzdušného vedenia - Zrealizuje sa rekonštrukcia vzdušnej NN siete s vodičmi AlFe za NN izolovaný vodič RETILENS 3x150+95+2x16 mm2 dl. 545m pre vonkajšie vedenie s VO. Namontuje sa skriňa VRIS2 na PB č. 10 (SSD-č.205). Z dôvodu dodržania požadovanej výšky kábla nad terénom a vrcholového namáhania budú PB č.3, 4, 5, 7, 8, 9 a 10 vymenené za nové podľa špecifikácie uvedenej na výkrese situácie.
Domová prípojka pre dom č. 76 bude nahradená závesným káblom NFA2X 4x16 mm2 a na stĺpe istená poistkami 50 A v novej skrini SPP 1.1.

SO 02 Rozšírenie NN káblovej siete - Zrealizuje sa rozšírenie NN zemným káblom (N)AYY-J 3x240+120 mm2 dl. 243m a osadenie dvoch skríň PRIS. Z nových skríň PRIS č. 1 a č.2 budú realizované nemerané prívody do elektromerových rozvádzačov jednotlivých domov čo už nie je investíciou SSD.

na pozemkoch parc. KN - E č. 1013 a 1012 (parc. KN- C č. 720) **v kat. území Zvolenská Slatina a na pozemkoch parc. KN- E č. 859, 816, 814, 812/3, 812/1 a 804** (parc. KN- C č. 718, 1283, 1287/1, 1340/1, 1340/2, 560/16, 560/4 a 560/6 **v kat. území V. H. Kalinka.** Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Územné rozhodnutie na umiestnenie predmetnej stavby vydala Obec Vígľašská Huta Kalinka pod č.j. S2018/00192 - rozh. dňa 05.11.2018 s nadobudnutím právoplatnosti dňa 27.11.2018.

Začatie stavebného konania bolo oznámené účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámením zo dňa 22.01.2019 pod č.j. S2019/00018 – ozn., formou verejnej vyhlášky, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli Obce Vígľašská Huta Kalinka dňa 23.01.2019 a zvesená 01.03.2019.

Obec Vígľašská Huta Kalinka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

Stavba **„10732 - Vígľašská Huta-Kalinka - Bujač - Rozšírenie NNK a rekonštrukcia NNS“,**

pozostávajúca z úsekov:

SO 01 Rekonštrukcia NN vzdušného vedenia - Zrealizuje sa rekonštrukcia vzdušnej NN siete s vodičmi AlFe za NN izolovaný vodič RETILENS 3x150+95+2x16 mm2 dl. 545m pre vonkajšie vedenie s VO. Namontuje sa skriňa VRIS2 na PB č. 10 (SSD-č.205). Z dôvodu dodržania požadovanej výšky kábla nad terénom a vrcholového namáhania budú PB č.3, 4, 5, 7, 8, 9 a 10 vymenené za nové podľa špecifikácie uvedenej na výkrese situácie.
Domová prípojka pre dom č. 76 bude nahradená závesným káblom NFA2X 4x16 mm2 a na stĺpe istená poistkami 50 A v novej skrini SPP 1.1.

SO 02 Rozšírenie NN káblovej siete - Zrealizuje sa rozšírenie NN zemným káblom (N)AYY-J 3x240+120 mm2 dl. 243m a osadenie dvoch skríň PRIS. Z nových skríň PRIS č. 1 a č.2 budú realizované nemerané prívody do elektromerových rozvádzačov jednotlivých domov čo už nie je investíciou SSD.

na pozemkoch parc. KN - E č. 1013 a 1012 (parc. KN- C č. 720) **v kat. území Zvolenská Slatina a na pozemkoch parc. KN- E č. 859, 816, 814, 812/3, 812/1 a 804** (parc. KN- C č. 718, 1283, 1287/1, 1340/1, 1340/2, 560/16, 560/4 a 560/6,

v katastrálnom území **Vígľašská Huta Kalinka„ ku ktorým má stavebník iné právo sa** podľa § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e .

Na uskutočnenie stavby stavebný úrad určuje tieto podmienky:

1. Stavbu uskutočniť podľa dokumentácie vypracovanej Ing. Pavlom Hrivnákom, autorizovaným stavebným inžinierom, reg. č. 0716*SP*A2, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť tohto rozhodnutia, overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Zabezpečiť vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou, podľa podmienok územného rozhodnutia k umiestneniu stavby, ktoré vydala Obec Vígľašská Huta Kalinka pod č.j. S2018/00192 - rozh. dňa 05.11.2018 s nadobudnutím právoplatnosti dňa 27.11.2018.
3. Dodržať podmienky uvedené v tomto rozhodnutí.
4. Stavbu uskutočniť podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny stavby nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
5. Pri uskutočňovaní stavby dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

6. Stavbu dokončiť najneskôr do: 04/2021
7. Stavba bude uskutočňovaná oprávneným zhotoviteľom stavby na základe výberového konania, ktorý zabezpečí vedenie uskutočňovania stavby oprávnenou osobou; stavebník do 15 dní od ukončenia výberového konania nahlási stavebnému úradu zhotoviteľa stavby.
8. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhl. č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a všetky príslušné technické normy.
9. Stavenisko zriadiť v súlade s § 43i ods. 3 a ods. 5 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a dodržať ustanovenia Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
10. Pred začatím stavebných prác požiadať správcov podzemných vedení inžinierskych sietí o vytýčenie ich polohy.
11. **Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržať podmienky vyjadrení a stanovísk:**

- **Vyjadrenie Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, pod č. ORHZ-ZV2-2018/000167-003 zo dňa 19.09.2018:**
  - **súhlasí** bez pripomienok
- **Vyjadrenie Okresného úradu Detva, Odboru starostlivosti o životné prostredie - orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, pod č. OU-DT-OSZP-2019/000181/JAG zo dňa 31.01.2019:**
  - na uskutočnenie činnosti, pri ktorej dôjde k poškodeniu, alebo zničeniu biotopu európskeho významu, alebo biotopu národného významu je potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 6 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny,
  - v prípade stretu s drevinami v prvom stupni ochrany, postupovať v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny a požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny (Obec V. H. Kalinka) o vydanie súhlasu na ich výrub,
  - výruby vykonať v mimohniezdnom období (od 01.09 do 15.03.)
- **súhlas na zásah do na zásah do biotopu európskeho významu Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky č.j.: OU-DT-OSZP-2019/000260/JAG zo dňa 01.03.2019:**
  - Stavebná činnosť bude vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia na stavbu **„10 732 - Vígľašská Huta Kalinka -Bujač - Rozšírenie NNK a rek. NNS“.**
  - Zásah do vyššie uvedeného biotopu Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), bude zrealizovaný iba na vyššie uvedenej posudzovanej parcele.
  - Maximálna plocha zničeného biotopu európskeho významu Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) bude 1038m^1.
  - Minimalizovať na maximálne možnú mieru resp. úplne vylúčiť poškodenie okolitého terénu pri vlastnej stavebnej činnosti.
  - Platnosť tohto rozhodnutia je do kolaudácie stavby „10 **732 - Vígľašská Huta Kalinka - Bujač - Rozšírenie NNK a rek. NNS“**

12. V zmysle § 66 ods. 2, písm. h) stavebného zákona v znení neskorších predpisov oznámiť začatie stavby stavebnému úradu.
13. Stavebný úrad v zmysle § 135 ods. 1 stavebného zákona ukladá tým, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom a stavbám, v prípade nutnosti strpieť vykonanie prác v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby zo svojich pozemkov a stavieb.
14. Po skončení prác je stavebník povinný podľa § 135 ods. 2 stavebného zákona uviesť susedné pozemky do pôvodného stavu a ak to nie je možné, alebo hospodársky účelné, poskytnúť jeho vlastníkom náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
15. Predpokladaný rozpočtový náklad stavby: **42 000,- €**
16. Stavebník požiada príslušný stavebný úrad o kolaudáciu stavby, ku ktorej doloží doklady v zmysle platných predpisov stavebného zákona.

Námietky, resp. pripomienky účastníkov konania k navrhovanej stavbe neboli vznesené.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a podľa § 69 odst. 2, stavebného zákona musí byť vyvesené na úradnej tabuli Obce Vígľašská Huta Kalinka po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Odôvodnenie:

Stredoslovenská Distribučná, a. s., IČO: 36 442 151, so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení spol. KLENERS, s.r.o., IČO: 36 730 572, so sídlom Nová štvrť 739, 980 55 Klenovec (ďalej len „stavebník") podala dňa 18.12.2018 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „10732 - Vígľašská Huta-Kalinka - Bujač - Rozšírenie NNK a rekonštrukcia NNS", členenej na stavebné objekty SO 01 Rekonštrukcia NN vzdušného vedenia a SO 02 Rozšírenie NN káblovej siete na pozemkoch parc. KN - E č. 1013 a 1012 (parc. KN- C č. 720) v kat. území Zvolenská Slatina a na pozemkoch parc. KN- E č. 859, 816, 814, 812/3, 812/1 a 804 (parc. KN- C č. 718, 1283, 1287/1, 1340/1, 1340/2, 560/16, 560/4 a 560/6 v kat. území V. H. Kalinka. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie na umiestnenie predmetnej stavby vydala Obec Vígľašská Huta Kalinka pod č.j. S2018/00192 - rozh. dňa 05.11.2018 s nadobudnutím právoplatnosti dňa 27.11.2018.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámením zo dňa 22.01.2019 pod č.j. S2019/00018 (S2019/00275), formou verejnej vyhlášky, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli Obce Vígľašská Huta Kalinka dňa 23.01.2019 a zvesená 01.03.2019 a v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Súčasne účastníkov konania a dotknuté orgány upozornil, že svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr do 19.02.2019 inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, sa neprihliada.

Dňa 22.02.2019 stavebný úrad konanie prerušil rozhodnutím č.j. S2018/00247 - preruš. z dôvodu potrebného na doloženie súhlasu na zásah do biotopu európskeho významu Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky formou verejnej vyhlášky, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli Obce Vígľašská Huta Kalinka dňa 04.03.2019 a zvesená 22.03.2019. Nakoľko po doložení tohto rozhodnutia dôvody, pre ktoré bolo konanie prerušené pominuli stavebný úrad pokračoval v konaní pre stavebné povolenie ďalej.

Stavebný úrad preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov stavebného konania a dotknutých orgánov.

Dokumentácia stavby overená v stavebnom konaní spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

K stavbe sa vyjadrili: ORHZZ vo Zvolene; Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP – ŠSOPaK.

Ich vyjadrenia a stanoviská nie sú záporné ani protichodné a sú zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebude stavba začatá.

Správny poplatok za vydanie rozhodnutia bol vybraný v sume 100,- € v zmysle položky č. 60 písm. g), Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Vígľašská Huta Kalinka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Oznámenie je zverejnené aj na webovej stránke Obce V. H. Kalinka, www.vhkalinka.eu.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v súlade s § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z.z. odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec V. H. Kalinka, V. H. Kalinka 73, 962 25 Slatinské Lazy.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v správnom konaní je možné rozhodnutie preskúmať súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
OBEC
VIGLAŠSKÁ HUTA KALINKA

Ing. Jozef T u č e k
starosta obce

Vyvesené dňa: 04.04.2019

OBEC
V. H. KALINKA

Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby