OBEC VÍGĽAŠSKÁ HUTA KALINKA

Spoločný Obecný úrad Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš

Č.j.: VHK2016/30SP/HS – rozh. – 2 Vo Vígľaši dňa 28.05.2020
č.t.:045/5394300

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., IČO: 36 442 151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení spoločnosti **ProEl-Slovakia, s.r.o., IČO: 46 809 040,** so sídlom **A. Pietra 10645/17, 036 01 Martin** podala dňa 31.03.2016 na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby **„9278- V.H. Kalinka – Lazy - zahustenie TS“,** členenej na :

stavebné objekty:

SO - 01 Montáž TS, VN, NN, Demontáž;

stavebné úseky:
58 - Montáž kiosková TS
65 - Montáž VN zemné vedenie
66 - Montáž NN zemné vedenie
97 – Demontáž

na pozemkoch parc. KN- C č. 733, 826, 847, 859, 869, 918, 994, 1395, 1403, 1406, 1416, 822/1, 903/1, 907/1, 914/2, 914/3;
na pozemkoch parc. KN– E č. 199, 2316, 2639, 1466, 2333, 2068, 2069, 2081, 2082, 2139, 2083, 2084, 2128, 2085, 2549, 2086, 2087, 2088, 2551, 2107, 2115, 2124, 2116, 2141, 2123, 2140, 3085, 3086, 3198, 3199, 3212, 3214, 3218, 3243, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3392, 3393, 3400,

3401, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 4668, 4671, 4672, 4680, 4682, 2122/2, 3213/2, 4679/1, v katastrálnom území **Vígľašská Huta Kalinka.**

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Obec Vígľašská Huta Kalinka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného zákona posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona v znení neskorších predpisov vydáva

r o z h o d n u t i e o u m i e s t n e n í s t a v b y

„9278- V.H. Kalinka – Lazy - zahustenie TS“,

pozostávajúcej z úsekov:

Úsek 58: Montáž kioskovej TS

- Na parcele č. C-KN-733 (KNE-3243) je plánované osadenie kioskovej transformačnej stanice s inštalovaných transformátorom TR=100kVA. Umiestnenie transformačnej stanice je navrhované pri mieste existujúceho betónového stožiaru JB vzdušnej siete NN.

Úsek 65: Montáž VN zemné vedenie

- Z existujúceho jednoduchého betónového stožiara bude napojené cez nový úsekový vypínač zemné vedenie VN, navrhnuté zemným káblom 3xNA2XS(F)2Y lx70RM/16 12,7/22kV. Trasa je navrhovaná po súkromných pozemkoch ktoré sú z časti v správe EKO - Družstva - Kalinka. Celá trasa vedie v extraviláne obce Vígľašská Huta - Kalinka. Dĺžka trasy zemného VN vedenia 3xNA2XS(F)2Y lx70RM/16 12,7/22kV bude 1642m, dĺžka celkom 3x1665m. Zemné vedenie 22kV(VN): Ako zemné vedenie VN bude použitý kábel 3xNA2XS(F)2Y lx70RM/16 12,7/22kV.
- Na existujúcom odbočnom stožiari, pri prechode vzduch - zem (holé lano - zemný kábel), budú použité prepäťové ochrany. Stožiare: Existujúci jednoduchý betónový stožiar, pre jednoduché 22 kV vedenie. Stožiar je vyzbrojený oceľovými pozinkovanými konzolami IZVE NOS, IZVE KOT
- Základná výška upevnenia spodných vodičov nad terénom je 9 m. Výška stožiara je cca 10,5 m.
- Základy stožiarov budú zhotovené z prostého betónu, monolitické, kvality C 25/30 X A2, betónované do rastlej zeminy. Rozmery budú určené v ďalšom stupni dokumentácie na základe geologického prieskumu. Predpokladaná hĺbka založenia h=2,0 m.

Úsek 66: Montáž NN zemný kábel

- Z navrhovanej transformačnej stanice bude napojené zemné káblové vedenie NN lx(N)AYY-J 3 x 240+120 SM/SM dĺžka trasy 625m, celková dĺžka 634m a 2x(N)AYY-J 3 x 240+120 SM/SM dĺžka trasy 12m, celková dĺžka 2x27m. Trasa NN káblového zemného vedenia smer skrine PRIS bude v súbehu VN zemným vedením a trasa NN káblového vedenia smer vzdušná sieť bude na parcele č. KN- C 733 (KN- E 3243). Nová transfigurácia NN vzdušnej siete bude zabezpečená montážou istiacich skríň VRIS 2 a VR1S1. zemný kábel 0,4kV (NN). Ako zemné vedenie NN bude použitý kábel (N)AYY-J 3 x 120+70 SM/SM.

Úsek 97. Demontáž

- Demontáž jednoduchých betónových stĺpov JB v celkovom počte 10ks a demontáž konzol a izolátorov. Demontáž holého vodiča AlFe42/7 v celkovej dĺžke 4x412m.

pre účel zlepšenia dodávky elektrickej energie a zlepšenia napäťových pomerov mimo zastavaného územia obce Vígľašská Huta - Kalinka,

<u>na pozemkoch parc. KN- C</u> č. 733, 826, 847, 859, 869, 918, 994, 1395, 1403, 1406, 1416, 822/1, 903/1, 907/1, 914/2, 914/3;

<u>na pozemkoch parc. KN– E</u> č. 199, 2316, 2639, 1466, 2333, 2068, 2069, 2081, 2082, 2139, 2083, 2084, 2128, 2085, 2549, 2086, 2087, 2088, 2551, 2107, 2115, 2124, 2116, 2141, 2123, 2140, 3085, 3086, 3198, 3199, 3212, 3214, 3218, 3243, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3392, 3393, 3400,

3401, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 4668, 4671, 4672, 4680, 4682, 2122/2, 3213/2, 4679/1, v katastrálnom území **Vígľašská Huta Kalinka,** tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese v mierke 1:2880, vypracovanom Ing. Martinom Mišíkom, autorizovaným stavebným inžinierom, reg. č. 1874 *A2, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť tohto rozhodnutia.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

1. Stavbu umiestniť v svahovitom teréne **na pozemkoch parc. KN- C č. 733, 826, 847, 859, 869, 918, 994, 1395, 1403, 1406, 1416, 822/1, 903/1, 907/1, 914/2, 914/3; na pozemkoch parc. KN–E č. 199, 2316, 2639, 1466, 2333, 2068, 2069, 2081, 2082, 2139, 2083, 2084, 2128, 2085, 2549, 2086, 2087, 2088, 2551, 2107, 2115, 2124, 2116, 2141, 2123, 2140, 3085, 3086, 3198, 3199, 3212, 3214, 3218, 3243, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3392, 3393, 3400, 3401, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 4668, 4671, 4672, 4680, 4682, 2122/2, 3213/2, 4679/1,** v katastrálnom území **Vígľašská Huta Kalinka**, podľa situácie výkresov č. 174-1/19 a 174-2/19 v mierke 1: 2880.
2. Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných inžinierskych sietí ich správcami a rešpektovať ich požiadavky.
3. V prípade potreby užívania verejného priestranstva pre uskutočňovanie stavebných prác resp. skládku materiálu je stavebník povinný požiadať príslušnú obec o súhlas.
4. Pred začatím stavebných prác predrokovať s vlastníkmi resp. užívateľmi vstupy na pozemky (vopred písomne oznámiť).
5. Užívať pozemky len so súhlasom ich vlastníkov a po ukončení stavebných prác zápisnične odovzdať užívané plochy dané do pôvodného stavu ich vlastníkom príp. užívateľom.
6. Realizáciou stavby nenarušiť právom chránené záujmy vlastníkov susedných nehnuteľností.
7. Navrhovateľ je povinný nahradiť spôsobené škody, prípadne zabezpečí uvedenie vecí a pozemkov do pôvodného stavu.
8. Dodržať podmienky vyjadrení, súhlasov a stanovísk:

- **záväzné stanoviska Obce Vígľašská Huta Kalinka pod č. j.: 179/2019 zo dňa 27.09.2019:**
- Skládky všetkých stavebných materiálov umiestniť na pozemkoch po dohode s ich vlastníkmi.
- Miestne komunikácie a prístupové cesty po rozkopaní, alebo poškodení prejazdom strojov a vozidiel, uviesť do pôvodného stavu zasypaním, zhutnením, asfaltovaním ap.
- Trasu el. vedenia viesť tak. aby nedošlo k obmedzeniu vjazdu na súkromné pozemky cez existujúce vjazdy.
- Pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia zosúladiť technické správy v popise trasy vedenia so skutočnou trasou elektrického vedenia, t.j. uviesť len parcely nachádzajúce sa v trase vedenia.
- Zemné káblové vedenie umiestniť v dostatočnej hĺbke (z predloženej projektovej dokumentácie nie je zrejmé v akej hĺbke bude kábel VN a NN uložený), aby bola vylúčená možnosť jeho poškodenia napr. pri výkopových prácach v rámci čistenia rigolov.
- Umiestnenie prebytočnej zeminy po výkopových prácach dohodnúť vopred s Obcou Vígľašská Huta Kalinka. prípadne s Eko družstvom Kalinka.
- V prípade výrubu krovín a mäkkých drevín tieto zlikvidovať na náklady stavebníka v súlade s platnou legislatívou.

- **stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene pod č. ORHZ-ZV2-2019/000494-002 zo dňa 19.09.2019:**
- súhlasí bez pripomienok;

- **stanovisko Okresného úradu Zvolen, pozemkový a lesný odbor pod č. OU-ZV-PLO-2019/014401-002 zo dňa 27.10.2019:**
- Zahájenie a ukončenie prác oznámiť včas užívateľovi (vlastníkom) poľnohospodárskej pôdy.
- Práce na poľnohospodárskej pôde vykonávať predovšetkým v čase vegetačného pokoja.
- Pred zahájením prác vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôd}' podľa vypracovanej bilancie predloženej k žiadosti o vydanie stanoviska a uložiť ju tak. aby nedošlo k premiešaniu s podorničnou vrstvou. Dohliadnuť na to. aby ornica nebola znehodnotená zaburinením a nedošlo k jej rozkradnutiu.

- Po uplynutí doby použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel je investor povinný uviesť pozemok do pôvodného stavu tak. ako je to uvedené v návrhu prinavrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.
- Pokiaľ doba trvania použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel prekročí jeden rok je investor povinný požiadať pred jej uplynutím o dočasné alebo trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 zákona.
- Po ukončení použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel investor oznámi tunajšiemu úradu uvedenie pozemku do pôvodného stavu vykonaním rekultivácie a tým užívanie poľnohospodárskej pôdy v pôvodnej kultúre.

• **vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik Banská Bystrica pod č. CS SVP OZ BB 2550/2019/2 CZ 12114/2019-39211 zo dňa 19.09.2019:**

- Križovanie vodného toku zemným VN káblovým vedením je nutné navrhnúť a zrealizovať v zmysle ustanovení STN 73 6822 ..*Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi.*"
- súvislosti so správou vodných tokov je potrebné upozorniť na oprávnenie, na základe ktorého môže v zmysle § 49 Zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov správca vodného toku pri výkone jeho správy užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri drobných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 5.0 m od ich brehovej čiary.
- Podzemné križovanie káblového vedenia s korytom toku musí byť navrhnuté a zrealizované tak. aby SVP š.p. OZ Banská Bystrica, nemusel vykonávať údržbárske práce vo vodnom toku v sťažených podmienkach, t.j. bez použitia stavebných strojov (ručne) ako dôsledok ochranného pásma podzemných a nadzemných vedení inžiniersky ch sietí a ich objektov . Káblov é vedenie je preto potrebné v rámci koryta toku a jeho pobrežných pozemkov umiestniť v chráničke dimenzovanej na zaťaženie minimálne 25.0 t od dopravy a mechanizácie, aby správca vodného toku mohol pri jeho správe a údržbe používať mechanizáciu bez väčších obmedzení.
- Žiadame rešpektovať S TN 75 2102 ., *Úpravy riek a potokov, časť Ochranné pásma* ", V ochrannom pásme vodného toku nie je prípustná orba. stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami. manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí. Ochranné pásma sú pri vodných tokoch do šírky 10,0 m pozemky do vzdialenosti 4.0 m, pri šírke od 10.0 do 50.0 m pozemky do vzdialenosti 6.0 m od ich brehovej čiary.
- Pri uložení vedenia pod dnom koryta toku prekopaním musia byť káble uložené v chráničke pod dnom koryta toku s krytím min. 1,2 m a s presahom min. 5,0 m pri drobných vodných tokoch za obidve brehové čiary. V prípade, že sa v mieste križovania jedná o nespevnenú časť koryta toku. bude ho po zatiahnutí chráničky potrebné opevniť kamennou rovnaninou v rozsahu min. 1.0 m nad a pod miestom križovania v celej šírke dna koryta vodného toku. Kamenná rovnanina pritom musí plynulé nadväzovať na pôvodné koryto vodného toku.
- Stavebnú ryhu v prípade prekopania koryta toku bude možné zasypať až po kontrole splnenia podmienok tohto vyjadrenia zástupcom Správy povodia horného Hrona Zvolen. O uložení podzemného vedenia pod korytom vodného toku musí byť vyhotovený písomný protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok tohto vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy. V tomto prípade nebude správca toku zodpovedať za škody, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi siete pri výkone správy a údržby vodného toku v súvislosti s nesprávnym uložením káblového vedenia pod dnom vodného toku.
- Podzemné vedenie križujúce vodný tok je potrebné na obidvoch brehoch označiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: ..POZOR NEBÁGROVAŤ"; v prípade ich porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ elektrického vedenia zabezpečí ich okamžitú obnovu.
- Investor predloží správcovi toku najneskôr pri preberacom konaní stavby jednotlivé výkresy skutočného uloženia podzemného vedenia pod vyššie uvedeným vodným tokom (situáciu trasy, pozdĺžny a priečny profil uloženej chráničky). ktorý bude križovaný káblovým vedením.
- V prípade, že križovanie káblového vedenia s uvedeným vodným tokom nebude zrealizované v súlade s týmito požiadavkami a pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k poškodeniu káblového vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie elektrického vedenia do prevádzkyschopného stavu bude znášať jeho prevádzkovateľ.

- V rámci výstavby žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta a priľahlých pobrežných pozemkov vodného toku. ako aj zásah do jeho sprievodných brehových porastov. Po ukončení stavebných prác je potrebné prípadne narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu. Ak dôjde k poškodeniu koryta toku počas stavebných prác. žiadame o jeho bezodkladnú opravu a uvedenie do pôvodného stavu.
- V prípade nutnosti výrubu stromov je potrebné riešiť tento výrub v súlade s ustanoveniami § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 23 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.
- Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných a montážnych prác nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd. dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku. znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
- Mechanizmy používané pri stavebných prácach je nutné udržiavať v takom technickom stave, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd. Je neprípustné zriaďovať na stavenisku sklad pohonných hmôt. olejov a iných nebezpečných látok, vy konávať opravy a údržbu strojov a motorových vozidiel.
- Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov v dotknutom vodnom toku. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodného toku ani na jeho pobrežných pozemkoch. V prípade spadnutia stavebného alebo iného materiálu do koryta vodného toku je nutné ho bezodkladne odstrániť.
- V rámci stavebných prác žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do sprievodných brehových porastov a priľahlých pobrežných pozemkov vodného toku. ktoré po ich ukončení žiadame uviesť do pôvodného stavu. Ak počas stavebných prác dôjde k poškodeniu vybudovanej korytovej úpravy, žiadame jej bezodkladnú opravu a uvedenie koryta do pôvodného stavu.
- V prípade nutnosti výrubu stromov je tento potrebné riešiť v súlade s ustanoveniami § 23 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
- K zahájeniu a ukončeniu stavby ako aj k stavebným prácam súvisiacimi so zásahom do koryta toku pri jeho križovaní, žiadame prizvať zástupcu SV P. š.p. OZ Banská Bystrica - Správa povodia horného Hrona (Ing. František Šmiga. mobil: 0903 601 854).
- Nakoľko náš štátny podnik ako správca vodného toku nie je vlastníkom pozemku pod jeho korytom (KN-C č. 859 (KN-E č. 2316) v k.ú. Vígľašská Huta - Kalinka). bude potrebné s SVP. š.p. OZ Banská Bystrica uzatvoriť zmluvu o podmienkach správy a prevádzky podzemného vedenia križujúceho dotyčný vodný tok. Podkladom pre uzatvorenie zmluvy bude geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný odborne spôsobilou osobou a protokol o vykonaní kontroly uloženia podzemného vedenia pod jeho korytom.
- Prevádzkovateľ káblového vedenia sa zaväzuje, že v prípade vykonávania údržbárskych prác. opráv a iných zásahov do koryta toku v mieste jeho križovania vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne vytýčenie káblového vedenia uloženého v rámci koryta toku a jeho pobrežných pozemkov.
- V prípade, že káblové vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných protipovodňových opatrení realizovaných v rámci dotknutého vodného toku, zabezpečí prevádzkovateľ vedenia bezodplatné preloženie káblového vedenia v požadovanom termíne.
- V prípade, že počas výstavby a prevádzkovania elektrických vedení dôjde k vzniku škôd na majetku ich prevádzkovateľa z dôvodu vybreženia vody z koryta vodného toku. SVP. š.p. OZ Banská Bystrica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd. splavenín a ľadu. ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

- **záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Zvolene pod č. ORPZ-ZV-ODI1-21-088/2019 zo dňa 13.09.2019:**

- O povolenie na zvláštne miestnych komunikácií je potrebné v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov *(cestný zákon),* požiadať Obec Vígľašská Huta – Kalinka, ako príslušný cestný správny orgán.

- Križovanie navrhovanej VN a NN elektrickej siete s dotknutými komunikáciami v katastrálnom území obce Vígľašská Huta - Kalinka bude realizované bez výkopovou technológiou (pretláčaním) bez narušenia celistvosti vozovky.
- Pri stavebných prácach na priestranstvách pozdĺž pozemnej komunikácie v katastrálnom území obce Vígľašská Huta - Kalinka v okrese Detva požadujeme zvoliť taký technologický postup, pri ktorom budú vytvorené prekážky na pozemnej komunikácii len na dobu nevyhnutne potrebnú, aby plynulosť cestnej premávky bola obmedzená v čo najmenšej možnej miere. Práce musia byť vykonané v skrátenej dobe bez zbytočných prieťahov, s nasadením dostatočných síl a prostriedkov.
- Pri vykonávaní zemných výkopových prác nesúhlasíme s ukladaním materiálu z výkopov na vozovku a krajnicu pozemnej komunikácie.
- Stavebník zodpovedá za prijatie vhodných opatrení na zaistenie potrebnej bezpečnosti a ochrany chodcov ako aj vozidiel prechádzajúcich cez úsek pracoviska.
- Pokiaľ dôjde počas realizácie stavebných prác k znečisteniu stavbou dotknutých komunikácii, je stavebník povinný zabezpečiť okamžité a neodkladné odstránenie nečistoty z pozemných komunikácií.
- V prípade, že si to bude situácia v cestnej premávke vyžadovať, je realizátor stavby povinný zabezpečiť reguláciu cestnej premávky spôsobilými a náležité poučenými osobami pre túto činnosť.
- V prípade obmedzenia cestnej premávky realizáciou stavebných prác na predmetnej stavbe *(napr. stavebnými mechanizmami)*, požadujeme spracovať projekt prenosného dopravného značenia a tento predložiť na odsúhlasenie Okresnému dopravnému inšpektorátu OR PZ vo Zvolene v dostatočnom časovom predstihu.

- **Vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. pod č. 2201/621/2019 zo dňa 19.09.2019:**
  - Predloženú žiadosť odsúhlasujeme bez pripomienok, v záujmovom území sa inžinierske siete v správe nášho závodu nenachádzajú.
- **záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici pod č. KPUBB-2019/21962-2/79665/MIŇ zo dňa 03.10.2019:**
  - určuje zámer za prípustný;
- **vyjadrenie Ministerstva obrany SR, agentúra správy majetku, pod č. ASMdpS-1-1512/2019 zo dňa 10/2019:**
  - súhlasí s vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa predloženej situácie bez pripomienok;
- **stanovisko Okresného úradu Detva, odbor starostlivosti o ŽP, orgán ŠSOO pod č.j.: OU-DT-OSZP-2019/000851/KUR zo dňa 16.09.2019:**
  - Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, z hľadiska ochrany ovzdušia nemá pripomienky k projektovej dokumentácii a súhlasí s realizáciou stavby.
- **stanovisko Okresného úradu Detva, odbor starostlivosti o ŽP, orgán ŠSOH pod č.j.: OU-DT-OSZP-2019/000849/ROJ zo dňa 13.09.2019:**
  - v prípade vzniku odpadov počas výstavby, nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch (č. 79/2015 Z. z.), s ustanovením vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z,, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, v znení neskorších predpisov a iných súvisiacich vykonávajúcich predpisov a súvisiacich právnych noriem, ich dočasné zhromažďovanie je možné len na pozemkoch, ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce,
  - nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, **ktorý sa použije spätne** pri výstavbe na tých istých pozemkoch, sa nešpecifikuje ako odpad,
  - v prípade vzniku odpadov počas výstavby, podľa zákona o odpadoch dodržať hierarchiu odpadového hospodárstva podľa § 6 zákona o odpadoch t.j. zabezpečiť ich a) predchádzaniu vzniku odpadu, b) prípravu na opätovné použitie, c) recykláciu, d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, e) zneškodňovanie;
  - zneškodniť vzniknutý odpad na zariadeniach na to určených **len v prípade,** že ho nebude možné nijakým spôsobom **zhodnotiť** prostredníctvom oprávneného subjektu na zariadení na to určenom,

- **ku kolaudácii** požiadať podľa § 99 ods. 1 písm. b) 5 zákona o odpadoch o **vyjadrenie** k dokumentácii v kolaudačnom konaní (k žiadosti priložiť kópiu stavebného povolenia, doklad ako bolo naložené so vzniknutými odpadmi napr. faktúra, vážny lístok ..., spôsob naloženia so všetkými odpadmi vzniknutými počas výstavby v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch).

- **vyjadrenie Okresného úradu Detva, odbor starostlivosti o ŽP, orgán ŠSOPaK pod č.j.: OU-DT-OSZP-2019/000846/JAG zo dňa 17.09.2019:**

- - v prípade stretu s drevinami v prvom stupni ochrany, postupovať v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny a požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny (Obec Vígľašská Huta Kalinka) o vydanie súhlasu na ich výrub, po ukončení prác uviesť terén do pôvodného stavu (zarovnať terén, vyzbierať kamene),
- z dôvodu rozrušenia pôdneho krytu pri výkopových prácach upozorňujeme na aktuálnu problematiku šírenia inváznych druhov rastlín - § 7 zákona o ochrane prírody a krajiny (zákaz šírenia inváznych druhov rastlín a povinnosť ich odstraňovať).
- výruby vykonať v mimohniezdnom období (od 01.09 do 15.03.)

- **vyjadrenie Okresného úradu Detva, odbor starostlivosti o ŽP, orgán ŠVS pod č.j.: OU-DT-OSZP-2019/000842/002 zo dňa 13.09.2019:**

- Vzhľadom k tomu, že navrhovaná stavba križuje drobný vodný tok je podľa § 27 ods. 1, písm. a) vodného zákona potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie navrhovanej stavby. K súhlasu je potrebné súhlasné stanovisko príslušného správcu vodného toku. Súhlas je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov.
- Počas realizácie stavby a po celú dobu životnosti stavby zabezpečiť preventívne opatrenia tak, aby nedochádzalo ku znečisteniu povrchových a podzemných vôd pri manipulácii so znečisťujúcimi látkami definovanými podľa prílohy č. 1 k vodnému zákonu (ďalej len „znečisťujúcimi látkami"), resp. v zmysle platného vodného zákona. Zabezpečiť potrebné opatrenia na ochranu kvality povrchových a podzemných vôd.
- Mechanizmy, za pomoci ktorých sa budú stavebné práce realizovať, musia byť v bezchybnom technickom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
- Ku kolaudácii stavby, preukázať vodotesnosť vane transformačnej stanice, ktorá slúži aj ako havarijná nádrž a odolnosť použitých materiálov voči škodlivým látkam.
- Počas užívania stavby zabezpečiť pravidelnú vizuálnu kontrolu trafostanice, zameranú na presakovanie oleja a jeho prípadné následné znečistenie okolitého prostredia a v prípade zistenia presakovania oleja, okamžite zabezpečiť ochranu okolitého prostredia v súlade so záujmami chránenými vodným zákonom.

- **vyjadrenie Energotel a.s., pod č.j.: ET/MM19/1125 zo dňa 10.09.2019:**

- nezasahuje podzemné telekomunikačné vedenia;

- **vyjadrenie MV SR Centrum podpory BB, oddelenie telekomunikačných služieb, zo dňa 10.09.2019:**

- bez pripomienok;

- **vyjadrenie O2 Slovakia, s.r.o., zo dňa 10.09.2019:**

- v záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty, alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o, bez pripomienok;

- **vyjadrenie Slovak Telekom a.s., Bratislava, pod č.j.: 6611616636 zo dňa 20.06.2016:**

- nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. ;

- **vyjadrenie Orange Slovensko a. s. – MICHLOVSKY, spol. s r. o., č.j.: BB - 0922/2020 zo dňa 20.04.2020:**

- **nedôjde** ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko.

- **vyjadrenie Orange Slovensko a. s. zo dňa 04.05.2020:**

- spoločnosť Orange nemá námietky k predloženej žiadosti

Námietky zo strany účastníkov konania k vydaniu územného rozhodnutia neboli vznesené

9. Navrhovateľ k žiadosti o stavebné povolenie predloží doklady podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona oprávňujúce uskutočniť stavbu na stavbou dotknutých pozemkoch.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby.

O d ô v o d n e n i e :

Dňa 22.03.2019 bolo na Obec Vígľašská Huta Kalinka doručené rozhodnutie Okresného úradu Banská Bystrica, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej správny poriadok) v spojení s § 4 písm. b) zákona č, 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorým sa ruší odvolaním napadnuté prvostupňové rozhodnutie obce Vígľašská Huta Kalinka č. VHK2016/30SP/HS – rozh., zo dňa 18.07.2016 a vec vracia prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., IČO: 36 442 151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení spoločnosti ProEl-Slovakia, s.r.o., IČO: 46 809 040, so sídlom A. Pietra 10645/17, 036 01 Martin podala dňa 31.03.2016 na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „9278- V.H. Kalinka – Lazy - zahustenie TS". Stavba je umiestnená v južnej časti katastrálneho územia Vígľašská Huta Kalinka. Trasa vedenia zahŕňa nasledovné parcely: KN- C č. 733, 826, 847, 859, 869, 918, 994, 1395, 1403, 1406, 1416, 822/1, 903/1, 907/1, 914/2, 914/3; parc. KN– E č. 199, 2316, 2639, 1466, 2333, 2068, 2069, 2081, 2082, 2139, 2083, 2084, 2128, 2085, 2549, 2086, 2087, 2088, 2551, 2107, 2115, 2124, 2116, 2141, 2123, 2140, 3085, 3086, 3198, 3199, 3212, 3214, 3218, 3243, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3392, 3393, 3400, 3401, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 4668, 4671, 4672, 4680, 4682, 2122/2, 3213/2, 4679/1, v katastrálnom území Vígľašská Huta Kalinka.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Stavebný úrad začatie územného konania spojeného s miestnym zisťovaním oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom písomným oznámením zo dňa 06.05.2019 pod č. j. VHK2016/30SP/HS – opak. ozn. a súčasne nariadil na deň 04.06.2019 ústne pojednávanie. Pri ústnom pojednávaní, spolu za účasti zástupcu Stredoslovenskej distribučnej a projektanta bolo účastníkom konania oznámené, že po zvážení všetkých okolností bude predložený nový návrh vedenia trasy elektrickej prípojky a zároveň bude zmenený aj spôsob uloženia vedenia. Spoločný stavebný úrad obce Vígľašská Huta Kalinka ukončil jednanie záverom, že po predložení novej projektovej dokumentácie bude zvolané nové miestne zisťovanie, kde budú prerokované pripomienky a návrhy podľa novej predloženej projektovej dokumentácie. Nové miestne zisťovanie bolo oznámené pod č. j. VHK2016/30SP/HS – opak. ozn. – 2 zo dňa 27.11.2019 a súčasne nariadil na deň 08.01.2020 ústne pojednávanie. Na ústnom pojednávaní bol predložený nový návrh realizácie spôsobu zahustenie elektrickej siete, ktorý bol prijateľný pre všetky zúčastnené strany.

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Jedná sa o líniovú stavbu, ktorej účelom je zlepšenie kvality dodávanej elektrickej energie pre obyvateľov v lokalite stavby. Jedná sa o stavbu vo verejnom záujme a potrebu zabezpečenia spoločenského a ekonomického rozvoja. Zákon o energetike, oprávňuje SSD, a.s. ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy a držiteľa povolenia na podnikanie v energetike vo verejnom záujme zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie distribučnej sústavy. V zmysle cit. zákona stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť. Následne právo zriadiť stavbu SSD, a.s. vzniká nadobudnutím právoplatnosti stavebného rozhodnutia.

K stavbe sa vyjadrili: Energotel a.s.; MV SR Centrum podpory BB, oddelenie telekomunikačných služieb; O2 Slovakia; Slovak Telekom; Orange Slovensko a. s. – MICHLOVSKY; Orange Slovensko a. s.; Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o ŽP, orgán ŠSOPaK, ŠVS, ŠSOO, ŠSOH; Obec Vígľašská Huta Kalinka; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo

Zvolene; Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor; Slovenský vodohospodársky podnik; Okresné riaditeľstvo Policajného zboru; Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, Krajsky pamiatkový úrad; Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku.

Pre stavebníka aj podľa § 58 ods. 2 stavebného zákona vyplýva povinnosť preukázať pri podaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu.

Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia, preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok za vydanie tohto rozhodnutia bol vybraný podľa pol. 59 písm. a) ods. 2 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 100,- € (v hotovosti) do pokladnice obce.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Vígľašská Huta Kalinka. Oznámenie je zverejnené aj na webovej stránke Obce V. H. Kalinka www.vhkalinka.eu.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v súlade s § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Vígľašská Huta Kalinka, Vígľašská Huta Kalinka 73, 962 25 Slatinské Lazy.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v správnom konaní je možné rozhodnutie preskúmať súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA OBEC VÍGLAŠSKÁ HUTA KALINKA

Ing. Jozef T u č e k
starosta obce

Doručí sa:

1. Stredoslovenská Distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení
2. ProEl-Slovakia, s.r.o., A. Pietra 10645/17, 036 01 Martin

Na vedomie:

1. Účastníkom konania, vlastníkom pozemkov - formou verejnej vyhlášky
2. Obec Vígľašská Huta Kalinka - starosta obce
3. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva , Nádvorná 3366/12, 960 35 Zvolen
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru , Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen
6. Slovak Telekom, a.s., Horná č. 77, P.O.BOX 4, 974 08 Banská Bystrica
7. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ BB, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
8. Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 3635/94, 974 96 Banská Bystrica
9. Lesy SR š.p., Banská Bystrica, Odštepný závod Kriváň č.334, 962 04 Kriváň

10. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP (ŠSOPaK), Tajovského 1462/9, 962 12 Detva
11. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP (ŠVS), Tajovského 1462/9, 962 12 Detva
12. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP (ŠSOH), Tajovského 1462/9, 962 12 Detva

Po právoplatnosti:

1. Stredoslovenská Distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina



Dátum vyvesenia 10.06.2020 .....

Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Dátum zvesenia .....

Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby