

# O B E C V Í G Ľ A Š S K Á H U T A K A L I N K A

Spoločný Obecný úrad Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš

Č.j.: S2019/00124 – rozh.

Vo Vígľaši dňa 25.06.2019

č.t.:045/5394300

## V E R E J N Á V Y H L Á Š K A S T A V E B N É P O V O L E N I E

**Stredoslovenská Distribučná, a. s., IČO: 36 442 151**, so sídlom **Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina**, (ďalej len „stavebník“) podala dňa 09.04.2019 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**12045 - V. H. Kalinka - Červená voda - Zaústenie novej DTS**“, členenej na :

### Členenie stavby:

PS 01 Trafostanica: nová DTS

SO 01 prípojka pre novú DTS

SO 02 vedenie Vígľašská Huta - Kalinka - montáž

SO 03 vedenie Vígľašská Huta - Kalinka - demontáž

### PS 01 Trafostanica: nová DTS

Nová stožiarová 1-stĺpová transformačná stanica sa osadí na lúke vedľa cesty. Trafostanica bude 1-stĺpova s betónovým stĺpom 10,5/20. Bude osadená transformátorom TOHn 298/22,22/0,42kV, 100kVA. Osadená bude poistkovými spodkami PS025 so zvodičmi prepätia HDA24 a poistkami 10A. Na trafostanici bude osadený rozvádzač NN. Zvod od transformátora do rozvádzača NN bude káblom 3x (NYY-O 1x240)+1x(NYY-J 1x240) (dimenzovaný na trafo 400kVA). Rozvádzač bude dimenzovaný na transformátor 400kVA.

### SO 01 prípojka pre novú DTS

Nová 22kV prípojka pre novú trafostanicu bude začínať na novom p.b č.1/VN/ z existujúceho VN vedenia pre štvorstĺpovú trafostanicu 306/ts/podlysec\_obec.l ex. Nová 22kV prípojka bude vypínaná novým úsekovým odpojovačom, ktorý bude umiestnený pod vedením OTE 25/400-32. Nová VN prípojka je v celej trase riešená holým lanom Alfe 3x42-ALI/7-STIA.

### SO 02 vedenie Vígľašská Huta - Kalinka - montáž

Zdemontuje sa existujúce vzdušné NN vedenie spolu s podpernými bodmi medzi existujúcou trafostanicou 306/ts/podlysec\_obec.l a novou trafostanicou. Z novej TS sa vyvedie 2 nové káble Retilens 3x150+95 +2x16 smer na vymenený p.b.č. 1. Prvý Retilens 3x150+95 +2x16 sa ukončí na p.b.č. 12, druhý Retilens 3x150+95 +2x16 sa ukončí na p.b.č. 20.