

OBEC VÍGLAŠSKÁ HUTA KALINKA

Spoločný Obecný úrad Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš

Č.j.: VHK2016/30SP/HS – opak. ozn. - 2
č.t.:045/5394300

Vo Vígľaši dňa 27.11.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE

o začatí územného konania a nariadenie opätovného ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Dňa 22.03.2019 bolo na Obec Vígľašská Huta Kalinka doručené rozhodnutie Okresného úradu Banská Bystrica, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej správny poriadok) v spojení s § 4 písm. b) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorým sa ruší odvolaním napadnuté prvostupňové rozhodnutie obce Vígľašská Huta Kalinka č. VHK2016/30SP/HS – rozh., zo dňa 18.07.2016 a vec vracia prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., IČO: 36 442 151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení spoločnosti ProEl-Slovakia, s.r.o., IČO: 46 809 040, so sídlom A. Pietra 10645/17, 036 01 Martin podala dňa 31.03.2016 na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „9278- V.H. Kalinka – Lazy - zahustenie TS“, členenej na :

stavebné objekty:

SO - 01 Montáž TS, VN, NN, Demontáž;

stavebné úseky:

- 58 - Montáž kiosková TS
- 65 - Montáž VN zemné vedenie
- 66 - Montáž NN zemné vedenie
- 97 - Demontáž

Úsek 58: Montáž kioskovej TS

Na parcele č. C-KN-733 (KNE-3243) je plánované osadenie kioskovej transformačnej stanice s inštalovaným transformátorom TR=100kVA. Umiestnenie transformačnej stanice je navrhované pri mieste existujúceho betónového stožiaru JB vzdušnej siete NN.

Úsek 65: Montáž VN zemné vedenie

Z existujúceho jednoduchého betónového stožiara bude napojené cez nový úsekový vypínač zemné vedenie VN, navrhnuté zemným káblom 3xNA2XS(F)2Y 1x70RM/16 12,7/22kV. Trasa je navrhovaná po súkromných pozemkoch ktoré sú z časti v správe EKO - Družstva - Kalinka. Celá trasa vedie v extraviláne obce Vígľašská Huta - Kalinka. Dĺžka trasy zemného VN vedenia 3xNA2XS(F)2Y 1x70RM/16 12,7/22kV bude 1642m, dĺžka celkom 3x1665m. Zemné vedenie 22kV(VN): Ako zemné vedenie VN bude použitý kábel 3xNA2XS(F)2Y 1x70RM/16 12,7/22kV.

Na existujúcom odbočnom stožiaru, pri prechode vzduch - zem (holé lano - zemný kábel), budú použité prepäťové ochrany. Stožiare: Existujúci jednoduchý betónový stožiar, pre jednoduché 22 kV vedenie. Stožiar je vyzbrojený oceľovými pozinkovanými konzolami IZVE NOS, IZVE KOT .

Základná výška upevnenia spodných vodičov nad terénom je 9 m. Výška stožiara je cca 10,5 m.

Základy stožiarov budú zhotovené z prostého betónu, monolitické, kvality C 25/30 X A2, betónované do rastlej zeminy. Rozmery budú určené v ďalšom stupni dokumentácie na základe geologického prieskumu. Predpokladaná hĺbka založenia h=2,0 m.

Úsek 66: Montáž NN zemný kábel

Z navrhovanej transformačnej stanice bude napojené zemné káblové vedenie NN 1x(N)AYY-J 3 x 240+120 SM/SM dĺžka trasy 625m, celková dĺžka 634m a 2x(N)AYY-J 3 x 240+120 SM/SM dĺžka trasy 12m, celková dĺžka 2x27m. Trasa NN káblového zemného vedenia smer skrine PRIS bude v súbehu VN zemným vedením a trasa NN káblového vedenia smer vzdušná sieť bude na parcele č. KN-C 733 (KN- E 3243). Nová transfigurácia NN vzdušnej siete bude zabezpečená montážou istiacich skriň VRIS 2 a VRIS1. zemný kábel 0,4kV (NN). Ako zemné vedenie NN bude použitý kábel (N)AYY-J 3 x 120+70 SM/SM.

Úsek 97. Demontáž

Demontáž jednoduchých betónových stĺpov JB v celkovom počte 10ks a demontáž konzol a izolátorov. Demontáž holého vodiča AlFe42/7 v celkovej dĺžke 4x412m.

Stavba je umiestnená v južnej časti katastrálneho územia **Vígľašská Huta Kalinka**. Trasa vedenia zahŕňa nasledovné parcely: KN- C č. 733, 826, 847, 859, 869, 918, 994, 1395, 1403, 1406, 1416, 822/1, 903/1, 907/1, 914/2, 914/3; parc. KN- E č. 199, 2316, 2639, 1466, 2333, 2068, 2069, 2081, 2082, 2139, 2083, 2084, 2128, 2085, 2549, 2086, 2087, 2088, 2551, 2107, 2115, 2124, 2116, 2141, 2123, 2140, 3085, 3086, 3198, 3199, 3212, 3214, 3218, 3243, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3392, 3393, 3400, 3401, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 4668, 4671, 4672, 4680, 4682, 2122/2, 3213/2, 4679/1, v katastrálnom území **Vígľašská Huta Kalinka**.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Obec Vígľašská Huta Kalinka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) na základe určenia v súlade s § 36 ods.1 a ods. 4 stavebného zákona **oznamuje** začatie územného konania účastníkom konania a súčasne na prerokovanie uvedeného návrhu

n a r i a d' u j e

na deň **08.01.2020 o 9⁰⁰ hod.**, ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním so stretnutím **na Obecnom úrade vo Vígľašskej Hute Kalinka**.

Do podkladov územného konania je možné nahliadnuť na Obecnom úrade vo Vígľašskej Hute Kalinke a stavebnom úrade vo Vígľaši (Spoločný obecný úrad vo Vígľaši), v pondelok, utorok, stredu a piatok od 7,30 hod do 15,30 hod. a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány správy, inak podľa § 36 ods. 3 má sa za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovanými záujmami súhlasia.


Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť splnomocnenie s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Toto rozhodnutie sa účastníkom konania - fyzickým a právnickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť týmto rozhodnutím priamo dotknuté doručuje verejnou vyhláškou podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súčinnosti s § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Zároveň bude toto rozhodnutie zverejnené na webovom sídle Obce Vígľašská Huta Kalinka www.vhkalinka.eu.

Súčasťou tohto oznámenia je situácia umiestnenia stavby „S9278- V.H. Kalinka – Lazy - zahustenie TS“.



Ing. Jozef Tuček
starosta obce



Dátum vyvesenia 28.11.2019

Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Dátum zvesenia

Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Doručí sa:

1. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení
2. ProEl-Slovakia, s.r.o., A. Pietra 10645/17, 036 01 Martin
3. Ostatní účastníci konania - verejnou vyhláškou

Na vedomie:

1. Obec Víglášká Huta Kalinka, starosta obce
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nádvojná 3366/121,960 35 Zvolen
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen
4. Slovák Telekom, a.s.. Horná 77, P. O. BOX 4, 974 08 Banská Bystrica
5. Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK, Tajovského 1462/9, 962 12 Detva
6. Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Tajovského 1462/9, 962 12 Detva
7. Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Tajovského 1462/9, 962 12 Detva